

ابلاغ اصلاحیه مباحث ۳ و ۱۶ در خصوص درجه مقاومت حریق لوله های پلاستیکی فاضلاب ساختمان

بند ۱۶-۴-۲ (پ) به شرح زیر اصلاح می شود:

پ) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

بند ۱۶-۶-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی آب باران داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

الحاقیه ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق" (سال ۱۳۹۵)

بخش ۳-۷-۶ شامل یک بند به شرح زیر به مبحث سوم افزوده می شود:

3-7-6 مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان

3-7-6-1 مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان که به صورت غیر مدفون در داخل ساختمان نصب می شوند، با رعایت سایر الزامات بیان شده در این مبحث در مورد محافظت گشودگی های تاسیساتی، باید طبقه واکنش در برابر آتش E یا بهتر را مطابق استاندارد ملی شماره ۸۲۹۹ ایران برآورده سازند.