

سوالات قابل حذف آزمون معماری نظارت مهر ۱۴۰۲


خلاصه:

سوال ۵۲ : دوگزینه صحیح در بین گزینه ها وجود دارد.

سوال ۵۷: مطابق شرح سوال در ادامه همین فایل گزینه ۱ صحیح است

در ادامه دلایل موجود بر قابل حذف بودن هر سوال تشریح شده است

۵۲- نقشه زیر مربوط به اتاق خواب دوم یک آپارتمان مسکونی است. کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟



(۱) اندازه‌ها قابل قبول است.

(۲) عرض اتاق کم است.

(۳) طول اتاق کم است.

(۴) سطح کف (مساحت) اتاق کافی نیست.

لزومات نور و هوا و محدودیت‌های الزامی فضاها

اتاق و فضای موردنظر	الزامات حداقل فضا			پیش‌بینی سطح شیشه پنجره نسبت به سطح کف	
	حداقل عرض به متر	حداقل سطح به مترمربع	حداقل ارتفاع به متر	سطح نورگذر در یک دیوار به فاصله بیش از ۴/۵ متر از دیوار مقابل	سطح نورگذر در بیش از یک دیوار یا به فاصله کمتر از ۴/۵ متر از دیوار مقابل
فضای اقامت اصلی واحد مسکونی	* ۲/۷۰	۱۲/۰۰	* ۲/۶۰	۱:۷	۱:۸
فضاهای اقامت دیگر	۲/۱۵	۶/۵	۲/۴۰	۱:۷	۱:۸

با توجه به مبحث ۴ صفحه ۸۵ بند ۴-۷-۱-۱-۸، حداقل عرض رعایت نشده (۲۱۵ کمتر از ۲۴۰ است) همچنین طبق جدول ۴-۶ صفحه ۸۱ حداقل مساحت باید ۶,۵ مترمربع باشد که در این سوال ۶/۴۵ (۳*۲/۱۵) است.

گزینه ۲ و ۴ هر دو می‌تواند پاسخ سوال باشد.

اندازه سایر فضاها و اتاق‌های اقامتی در تصرف‌های مسکونی، بر اساس نحوه استفاده آن‌ها مشخص شده و حداقل عرض ۲/۴۰ متر است.

۵۷- آیا مجاز به اتصال لوله آب باران به شبکه فاضلاب شهری هستیم؟

(۱) بلی

(۲) خیر

(۳) چنانچه حوضچه رسوب گیر ایجاد گردد - بلی

(۴) با استفاده از منهول - بلی

طبق مبحث ۴ بند ۴-۹-۵-۶ با کسب مجوز امکانپذیر است (گزینه ۱) ولی کلید سازمان گزینه ۲ است.

۴-۹-۵-۶ اتصال لوله کشی آب بام به شبکه فاضلاب شهری تنها با مجوز ادارات فاضلاب شهری و نهاد قانونی مسئول امکان پذیر است.